

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
1 Отдел надзорной деятельности по городу Перми
г. Пермь, ул. Василия Каменского, 2, тел. 221-15-12,
ondperm@yandex.ru

(орган государственного надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, адрес, номер телефона, электронный адрес
в сети Интернет)

ПРЕДПИСАНИЕ № 16/3/21-15

по устранению нарушений установленных требований
и мероприятий в области гражданской обороны

«31» июля 2015 г.

Юридическому лицу Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 104»,
614030 г. Пермь, ул. Репина, 12.

(наименование, адрес федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ “О гражданской обороне”, от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 305 “Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны”, в период с 06.07 2015 г. по 31.07. 2015 г. проведена внеплановая выездная проверка Кочетовым Евгением Сергеевичем, главным специалистом отделения надзорной деятельности г. Перми по Орджоникидзевскому району 1 Отдела надзорной деятельности по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 104» расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 12.

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в
области гражданской обороны, проводившего проверку, наименование объекта проверки и его адрес)

совместно с: директором муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101», Лялиной Е. Л.

(указываются должности, фамилия и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны и в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ “О гражданской обороне” необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<p>Отсутствует обозначение защитного сооружения ГО.</p> <p>Выполнить обозначение защитного сооружения ГО путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в убежище. Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 х 60 см, внутри которого указывается: инвентарный номер сооружения; принадлежность сооружения (наименование организации, цеха, органа управления жилищным хозяйством, адрес и т.д.); места хранения ключей (телефоны, адреса, должность и фамилия ответственных лиц).</p>	п. 6.2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317).	01.07.2016	
2.	<p>Не организовано планирование и выполнение мероприятий: по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования.</p> <p>Организовать планирование и выполнения мероприятий: по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования.</p>	п. 1.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317).	01.07.2016	
3.	<p>Не разработан паспорт защитного сооружения ГО, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения.</p> <p>Разработать паспорт защитного сооружения ГО.</p>	п. 2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317).	01.07.2016	
4.	<p>Защитное сооружение ГО не оборудовано вентиляцией с механическим побуждением (вентиляционные шахты демонтированы).</p> <p>Защитное сооружение ГО оборудовать системой вентиляции с механическим побуждением.</p>	п. 3.3.3. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317).	01.07.2016	
5.	Не проведено обучение персонала	п. 3.3.18. Правил	01.07.2016	

	<p>обслуживающего регенеративные установки защитного сооружения ГО.</p> <p>Провести обучение персонала обслуживающего регенеративные установки защитного сооружения ГО.</p>	<p>эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)</p>		
6.	<p>Нарушена герметизация и гидроизоляция защитного сооружения ГО; Оборудование защитного сооружения ГО демонтировано.</p> <p>Восстановить герметизацию и гидроизоляцию защитного сооружения ГО; Восстановить оборудование защитного сооружения ГО</p>	<p>п. 3.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)</p>	01.07.2016	
7.	<p>Имеющееся инженерно-техническое оборудование защитного сооружения ГО содержится в неисправном состоянии и не готово к использованию по назначению.</p> <p>Привести инженерно-техническое оборудование защитного сооружения ГО в исправное состояние.</p>	<p>п. 3.2.11. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)</p>	01.07.2016	
8.	<p>Эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования защитного сооружения ГО не осуществляются.</p> <p>Провести ремонты инженерно-технического оборудования защитного сооружения ГО.</p>	<p>п. 3.2.12. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)</p>	01.07.2016	
9.	<p>Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем защитного сооружения ГО не проводится.</p> <p>Провести техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем защитного сооружения ГО.</p>	<p>п. 5.1.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)</p>	01.07.2016	
10.	<p>В защитном сооружении ГО не проведен капитальный ремонт, в процессе которого необходимо произвести восстановление, замену разрушительных и изношенных конструктивных элементов.</p> <p>В защитном сооружении ГО провести капитальный ремонт, в процессе которого произвести восстановление, замену разрушительных и изношенных конструктивных элементов.</p>	<p>п. 5.2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)</p>	01.07.2016	
11.	<p>На внутреннем оборудовании защитного</p>	<p>п. 6.2.2. Правил</p>	01.07.2016	

	<p>сооружения ГО отсутствует соответствующая маркировка.</p> <p>Выполнить маркировку на внутреннем оборудовании защитного сооружения ГО.</p>	<p>эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)</p>		
12.	<p>Окраска помещений и конструктивных элементов защитного сооружения ГО не производится.</p> <p>Произвести окраску помещений и конструктивных элементов защитного сооружения ГО.</p>	<p>п. 5.2.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)</p>	01.07.2016	
13.	<p>Элементы инженерных систем внутри защитного сооружения ГО окрашены не в соответствующие цвета.</p> <p>Произвести окраску элементов инженерных систем внутри защитного сооружения ГО в соответствующие цвета.</p>	<p>п. 3.2.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)</p>	01.07.2016	
14.	<p>Не разработаны годовые планы планово-предупредительных ремонтов защитного сооружения ГО.</p> <p>Разработать годовые планы планово-предупредительных ремонтов защитного сооружения ГО.</p>	<p>п. 5.2.4. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)</p>	01.07.2016	
15.	<p>Защитное сооружение ГО не обеспечено следующей документацией: 1. Паспорт убежища с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений. 2. Журнал проверки состояния убежища. 3. Сигналы оповещения гражданской обороны. 4. План перевода ЗС ГО на режим убежища. 5. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации. 6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств. 7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. 8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО. 9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО. 10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО. 11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании</p>	<p>п.3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317).</p>	01.07.2016	

оборудования. 12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты. 13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами. 14. Инструкция по обслуживанию ДЭС. 15. Инструкция по противопожарной безопасности. 16. Правила поведения укрываемых в ЗС ГО. 17. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище. 18. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью. 19. Журнал учета работы ДЭС. 20. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования. 21. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения. 22. Список телефонов.

ЗС ГО обеспечить следующей документацией: 1. Паспорт убежища с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений. 2. Журнал проверки состояния убежища. 3. Сигналы оповещения гражданской обороны. 4. План перевода ЗС ГО на режим убежища. 5. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации. 6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств. 7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. 8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО. 9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО. 10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО. 11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования. 12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты. 13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами. 14. Инструкция по обслуживанию ДЭС. 15. Инструкция по противопожарной безопасности. 16. Правила поведения укрываемых в ЗС ГО. 17. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище. 18. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью. 19. Журнал учета работы ДЭС. 20. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования. 21. Схема эвакуации

укрываемых из очага поражения. 22. Список телефонов.			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований в области гражданской обороны.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2016 г.


(подпись)

Главный специалист отделения надзорной деятельности
г. Перми по Орджоникидзевскому району 1 Отдела
надзорной деятельности по городу Перми управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
Кочетов Е.С.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор
в области гражданской обороны)

«31» июля 2015 г.

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

директор МАУ «СОШ №1» г. Перми Лилина Е.А.
(должность, фамилия, инициаль)

« 31 » июля 2015 г.