

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь, ул. Васнецова, 4  
(место составления акта)

«28» февраля 2017г.  
(дата составления акта)

11 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 57**

Объект защиты: территория, здания, помещения Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 57 от «19» января 2017 года Суханова Евгения  
Константиновича начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
городу Перми

(вид документов с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: юридического лица  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа № 101» г. Перми

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«08» февраля 2017 г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. продолжительность 2 часа –  
обследование объекта защиты;

«16» февраля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 часа –  
обследование объекта защиты;

«27» февраля 2017 – изучение представленных документов, подготовка документов;

«28» февраля 2017 – вручение документов;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/4 часа  
(дней/часов)

Акт составлен: В отделении надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по  
Орджоникидзевскому району 1 ОНПР по городу Перми УНПР Главного управления МЧС  
России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Лялина Екатерина Леонидовна

23.01.2017г. в 15 час. 10 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, имени, отчества (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Осокин Евгений Александрович – начальник ОНПР г. Перми  
по Орджоникидзевскому району г. Перми 1 ОНПР по городу Перми; Демчук Николай  
Николаевич – инспектор ОНПР г. Перми по Орджоникидзевскому району г. Перми 1 ОНПР по  
городу Перми

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Лялина Екатерина Леонидовна – директор; Швецова  
Ксения Сергеевна – заместитель директора по АХЧ.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),

В ходе проведения проверки:


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения (ий), положения (нормативных) правовых актов требования которого (ых) нарушены.	Лица, допустившие нарушения
1.	На 1-ом этаже в помещении диспетчерского пункта отсутствует аварийное освещение (п. 13.14.12, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009)	ООО «Мангуст»
2.	На объекте контроля отсутствует 10 % запас извещателей (п. 2.2.7 РД 009-01-96)	ООО «Мангуст»
3.	Принудительная вентиляция в помещении мастерских на 1 этаже Литер А1 не отключаются при переходе системы ПС в режим «ПОЖАР» (п. 6.24. СП 7.13130.2013)	ООО «Мангуст»


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

  
(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

Прилагаемые документы: Расчет уровня обеспечения пожарной безопасности МОУ «СОШ № 101» г. Перми от 2016 года; ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26-3-7 по результатам комиссионной проверки монтажа и работоспособности пожарной сигнализации смонтированной в здании от 20.02.2017г.; ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26-3-8 по результатам проверки монтажа и работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированной в здании от 20.07.2017.

  
(подпись)  
«28» февраля 2017 г.



Демчук Н.Н.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**Лялина Екатерина Леонидовна – директор**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» февраля 2017 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: МЧС России г. Москва (495) 449-99-99

ЦРЦ МЧС России 8 (499) 449-89-89

Главное управление МЧС России по Пермскому краю (342) 210-45-67