

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Пермскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь  
(место составления акта)

“ 02 ” августа 20 19 г.  
(дата составления акта)  
10 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 26

По адресу/адресам: 614030 Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, 12  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы по городу Перми управления надзорной деятельности профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Пермскому краю подполковника внутренней службы  
Суханова Е.К. от 02.07.2019 № 26

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа № 101» г. Перми

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 16 ” июля 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по  
Орджоникидзевскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Лялина Екатерина Леонидовна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

02.07.2019 в 11 часов 00 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

—  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Демчук Николай Николаевич, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Орджоникидзевскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Лялина Екатерина Леонидовна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Характер нарушений	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
<p>1. Отсутствует обозначение защитного сооружения ГО (п. 6.2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).</p> <p>2. Не организовано планирование и выполнение мероприятий: по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования (п. 1.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).</p> <p>3. Не разработан паспорт защитного сооружения ГО, в котором указываются его основные технические характеристики, перечень оборудования систем жизнеобеспечения (п. 2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).</p> <p>4. Защитное сооружение ГО не оборудовано вентиляцией с механическим побуждением (вентиляционные шахты демонтированы) (п. 3.3.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).</p> <p>5. Не проведено обучение персонала обслуживающего регенеративные установки (п. 3.3.18 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).</p> <p>6. Нарушена герметизация и гидроизоляция защитного сооружения ГО; Оборудование защитного сооружения ГО демонтировано (п. 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).</p> <p>7. Имеющееся инженерно-техническое оборудование защитного сооружения ГО содержится в неисправном состоянии и не готово к использованию по назначению (п. 3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений</p>	МАОУ «СОШ № 101» директор, МАОУ «СОШ № 101» Лялина Е.Л.

гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).

8. Эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования защитного сооружения ГО не осуществляются. (п. 3.2.12 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).

9. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем защитного сооружения ГО не проводится. (п. 5.1.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).

10. В защитном сооружении ГО не проведен капитальный ремонт, в процессе которого необходимо произвести восстановление, замену разрушительных и изношенных конструктивных элементов. (п. 5.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).

11. На внутреннем оборудовании защитного сооружения ГО отсутствует соответствующая маркировка. (п. 6.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).

12. Окраска помещений и конструктивных элементов защитного сооружения ГО не производится (п. 5.2.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).

13. Элементы инженерных систем внутри защитного сооружения ГО окрашены не в соответствующие цвета (п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).

14. Не разработаны годовые планы планово-предупредительных ремонтов защитного сооружения ГО (п. 5.2.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).

15. Защитное сооружение ГО не обеспечено следующей документацией:

1. Паспорт убежища с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений.
2. Журнал проверки состояния убежища.
3. Сигналы оповещения гражданской обороны.
4. План перевода ЗС ГО на режим убежища.
5. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации.
6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.
7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.
8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО.
9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО.
10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО.
11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования.
12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты.
13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.
14. Инструкция по обслуживанию ДЭС.
15. Инструкция по противопожарной безопасности.
16. Правила поведения укрываемых в ЗС ГО.
17. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ).
18. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.
19. Журнал учета работы ДЭС.
20. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.
21. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.
22. Список телефонов (п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений


гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписания по устранению нарушений установленных требований в области гражданской обороны от 31.08.2019 № 26/3/1-15, 26/3/2-15 не исполнены.

нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 02.08.2019 № 26.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Орджоникидзевскому району  
1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми  
Демчук Н.Н.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Лялина Екатерина Леонидовна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» г. Перми

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 02 ” августа 20 19

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

*С актом*

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)