

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю
г. Пермь, ул. В. Каменского, 2, тел. 258-40-01 (доб. 329, 330)

(орган государственного надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, адрес, номер телефона, электронный адрес
в сети Интернет)

ПРЕДПИСАНИЕ № 26

**об устранении нарушений установленных требований
в области гражданской обороны**

«02» августа 2019 г.

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 101»,

614030 г. Пермь, ул. Репина, 12.

(наименование, адрес объекта надзора)

директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 101»,

Лялиной Екатерине Леонидовне

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица объекта надзора, его уполномоченного
представителя)

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 305 «Об утверждении
Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны»,

(основания проведения проверки)

16 июля 2019 г. проведена внеплановая выездная проверка: Демчуком Николаем
Николаевичем, инспектором отделения надзорной деятельности и
профилактической работы г. Перми по Орджоникидзевскому району 1 Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Пермскому краю в отношении МАОУ «СОШ № 101» г. Перми,
расположенного по адресу 614030, г. Пермь, ул. Репина, 12.

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный
надзор в области гражданской обороны, проводившего (проводивших) проверку)

совместно с: Лялиной Екатериной Леонидовной, директором МАОУ «СОШ № 101»
г. Перми.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц участвовавших в проверке) по выполнению установленных
требований в области гражданской обороны.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения установленных требований в области гражданской обороны:

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<p>Отсутствует обозначение защитного сооружения ГО.</p> <p>Выполнить обозначение защитного сооружения ГО путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в убежище. Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 х 60 см, внутри которого указывается: инвентарный номер сооружения; принадлежность сооружения (наименование организации, цеха, органа управления жилищным хозяйством, адрес и т.д.); места хранения ключей (телефоны, адреса, должность и фамилия ответственных лиц).</p>	п. 6.2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317).	02.08.2021	
2.	<p>Не организовано планирование и выполнение мероприятий: по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования.</p> <p>Организовать планирование и выполнения мероприятий: по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования.</p>	п. 1.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317).	02.08.2021	
3.	<p>Не разработан паспорт защитного сооружения ГО, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения.</p> <p>Разработать паспорт защитного сооружения ГО.</p>	п. 2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317).	02.08.2021	
4.	<p>Защитное сооружение ГО не оборудовано вентиляцией с механическим побуждением (вентиляционные шахты демонтированы).</p> <p>Защитное сооружение ГО оборудовать системой вентиляции с механическим побуждением.</p>	п. 3.3.3. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317).	02.08.2021	
5.	Не проведено обучение персонала обслуживающего регенеративные	п. 3.3.18. Правил эксплуатации защитных	02.08.2021	

	установки защитного сооружения ГО. Провести обучение персонала обслуживающего регенеративные установки защитного сооружения ГО.	сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)		
6.	Нарушена герметизация и гидроизоляция защитного сооружения ГО; Оборудование защитного сооружения ГО демонтировано. Восстановить герметизацию и гидроизоляцию защитного сооружения ГО; Восстановить оборудование защитного сооружения ГО	п. 3.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	02.08.2021	
7.	Имеющееся инженерно-техническое оборудование защитного сооружения ГО содержится в неисправном состоянии и не готово к использованию по назначению. Привести инженерно-техническое оборудование защитного сооружения ГО в исправное состояние.	п. 3.2.11. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	02.08.2021	
8.	Эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования защитного сооружения ГО не осуществляются. Провести ремонты инженерно-технического оборудования защитного сооружения ГО.	п. 3.2.12. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	02.08.2021	
9.	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем защитного сооружения ГО не проводится. Провести техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем защитного сооружения ГО.	п. 5.1.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	02.08.2021	
10.	В защитном сооружении ГО не проведен капитальный ремонт, в процессе которого необходимо произвести восстановление, замену разрушительных и изношенных конструктивных элементов. В защитном сооружении ГО провести капитальный ремонт, в процессе которого произвести восстановление, замену разрушительных и изношенных конструктивных элементов.	п. 5.2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	02.08.2021	
11.	На внутреннем оборудовании защитного сооружения ГО отсутствует соответствующая маркировка. Выполнить маркировку на внутреннем оборудовании защитного сооружения ГО.	п. 6.2.2. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)	02.08.2021	
12.	Окраска помещений и конструктивных	п. 5.2.3 Правил эксплуатации	02.08.2021	


	<p>элементов защитного сооружения ГО не производиться.</p> <p>Произвести окраску помещений и конструктивных элементов защитного сооружения ГО.</p>	<p>защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)</p>		
13.	<p>Элементы инженерных систем внутри защитного сооружения ГО окрашены не в соответствующие цвета.</p> <p>Произвести окраску элементов инженерных систем внутри защитного сооружения ГО в соответствующие цвета.</p>	<p>п. 3.2.10. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)</p>	02.08.2021	
14.	<p>Не разработаны годовые планы планово-предупредительных ремонтов защитного сооружения ГО.</p> <p>Разработать годовые планы планово-предупредительных ремонтов защитного сооружения ГО.</p>	<p>п. 5.2.4. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)</p>	02.08.2021	
15.	<p>Защитное сооружение ГО не обеспечено следующей документацией: 1. Паспорт убежища с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликация помещений. 2. Журнал проверки состояния убежища. 3. Сигналы оповещения гражданской обороны. 4. План перевода ЗС ГО на режим убежища. 5. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации. 6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств. 7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. 8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО. 9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО. 10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО. 11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования. 12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты. 13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами. 14. Инструкция по обслуживанию ДЭС. 15. Инструкция по противопожарной безопасности. 16. Правила поведения укрываемых в ЗС ГО. 17. Журнал регистрации показателей</p>	<p>п.3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317).</p>	02.08.2021	

	микроклимата и газового состава воздуха в убежище. 18. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью. 19. Журнал учета работы ДЭС. 20. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования. 21. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения. 22. Список телефонов.		
--	---	--	--

Объект надзора, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в надзорный орган в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом объект надзора вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в надзорный орган.

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя объекта надзора.



(подпись)

инспектор ОНПР г. Перми по Орджоникидзевскому

району 1 ОНПР по городу Перми Н.Н. Демчук

(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

"02" августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

директор Лялина Е.Л.

(должность, фамилия, инициалы)

"02" августа 2019 г.